



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
YANGIN TALİMATI

Doküman No:	BU/Gİ.022
İlk Yayın Tarihi:	06.01.2025
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	00

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde meydana gelebilecek yangın olaylarında can ve mal güvenliğini korumak, yangının yayılmasını önlemek ve gerekli önleyici tedbirlerin sistemli biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, Buharkent Meslek Yüksekokulunun tüm akademik ve idari birimleri, laboratuvarları, atölyeleri, idari ofisleri, kütüphane, kantin, enerji odası ve bina dışı eklentilerini kapsar.

3. TANIMLAR

Yangın: Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu kontrol dışı alev ve duman oluşmasıdır.
Yangın Söndürme Ekibi: Yangın sırasında ilk müdahaleyi yapmakla görevli, eğitilmiş personeldir.
Tahliye Planı: Yangın sırasında personel ve öğrencilerin güvenli biçimde dışarı çıkmasını sağlayan planı ifade eder.

4. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından; Yüksekokul Sekreteri, Yangın Söndürme Ekibi, İlk Yardım Ekibi, İç ve Dış Güvenlik Görevlileri ile İdari Mali İşler Birimi sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Yangına Karşı Alınacak Önlemler

- Bina içinde sigara içilmez; sadece belirlenen alanlarda içilen sigaralar söndürülerek izmarit kutusuna atılır.
- Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmez, yanıcı veya patlayıcı maddeler bulundurulmaz.
- Elektrikli soba, ocağın izinsiz kullanımı yasaktır.
- Elektrik tesisatı yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır ve periyodik kontrolleri kayıt altına alınır.
- Yangın söndürme cihazları erişilebilir konumda bulundurulur, her altı ayda bir bakım ve dolum kontrolü yapılır.
- Mesai bitiminde tüm odalar, prizler ve elektrikli cihazlar kontrol edilerek kapatılır.
- Yangın çıkış kapılarına kilit veya sürgü takılmaz; çıkış yolları açık tutulur.
- Duman dedektörleri, yangın alarm sistemi ve acil yönlendirme levhaları aktif durumda olmalıdır.
- Tüm personel yılda en az bir kez yangın farkındalık eğitimi ve tatbikatına katılmakla yükümlüdür.

5.2. Yangın Anında Yapılacak İşlemler

- Telaş yapılmadan yangın alarmı devreye alınır (butona basılır veya güvenli alana bağırarak haber verilir).
- Derhal 110 İtfaiye aranarak yer, yangının türü ve büyüklüğü net biçimde bildirilir.
- Kişisel güvenlik önceliklidir. Cam, kapı ve pencereler kapatılır, yanıcı maddeler uzaklaştırılır.
- Elektrik sistemi kesilir, asansör kullanılmaz.
- Yangın söndürme cihazlarıyla küçük çaplı yangınlara müdahale edilir.
- Görevli olmayan kişiler yangın mahalline girmemelidir.
- Önce can güvenliği, ardından önemli evrak ve cihazların korunması sağlanır.
- İtfaiye ekibi geldiğinde, bina ekibi koordinasyonu onların kontrolüne devreder.

ix. Yaralı veya dumandan etkilenen kişiler İlk Yardım Ekibi tarafından müdahale edilerek ambulans çağrılır.

5.3. Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

- Yangını fark eden kişi, alarmı aktive eder, ardından itfaiye ve bina sorumlularına bilgi verir.
- Söndürme Ekibi: Yangına doğrudan müdahale eder.
- Kurtarma Ekibi: Önce canlıları, ardından evrakları kurtarır; eşyalar güvenli bölgeye taşınır.
- İlk Yardım Ekibi: Yaralılara müdahale eder.
- Koruma Ekibi: Kurtarılan malzemeleri korur, kargaşayı önler.

5.4. Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa

- Yangını gören kişi alarmı verir, ardından 110 İtfaiye ve güvenlik görevlisini bilgilendirir.
- Nöbetçi güvenlik görevlisi derhal bina anahtarlarıyla birlikte olay yerine gider.
- Olayla ilgili bilgi ve tutanak idari birime yazılı olarak iletilir.

5.5. Yakın Çevredeki Yangınlarda Alınacak Tedbirler

- Binaya yakın bölgede yangın çıkarsa pencereler kapatılır, perdeler kaldırılır.
- Evrak, cihaz ve dosyalar güvenli alanlara taşınır.
- Çatı ve açık yüzeyler su ile ıslatılarak kıvılcımların tutuşması engellenir.
- Arada bulunan yanıcı malzemeler kaldırılır, açık alan temizlenir.

6. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Düşük Risk: Elektrik prizi, aşırı ısınma.

Orta Risk: Kimyasal depolama, kantin alanı.

Yüksek Risk: Laboratuvar, jeneratör, arşiv odası.

Her risk seviyesi için önleyici faaliyet planı oluşturulmalı, Kalite Komisyonu tarafından yılda bir kez güncellenmelidir.

7. EĞİTİM VE TATBİKAT PLANLAMASI

- Yılda en az bir kez yangın tatbikatı yapılır.
- Katılımcılar listesi ve tatbikat raporu Kalite Biriminde saklanır.
- Yeni personeller oryantasyon sürecinde yangın eğitimi alır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Acil Durum Eylem Planı

Yangın Tatbikat Raporu Formu

Buharkent MYO Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

TARİH:	HAZIRLAYAN: Öğr. Gör. Yasin BAŞLAR
TARİH:	KONTROL EDEN: İbrahim ÖZTÜRK
TARİH:	ONAYLAYAN Doç. Dr. Mehmet KAYA