



**KLİMA BAKIM-ONARIM
TALİMATI**

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulunda kullanılan klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken ve NATUREPLUS A 9/12/15/18/24 Duvar Tipi Split Klimaların bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik servis sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Okul genelinde kullanılan klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından teknik servise bildirilir ve NATUREPLUS A 9/12/15/18/24 Duvar Tipi Split Klimalar gösterilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

5.2. Bakımın Yapılması

- i. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
- ii. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.
- iii. İç ünite de bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.
- iv. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.
- v. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.
- vi. Su gideri kontrolü yapılır.

- vii. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.
- viii. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- NATUREPLUS A 9/12/15/18/24 Duvar Tipi Split Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür